

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-9028256-3-3

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 16034
EN 14351-1

Fenster mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften

Handelsname

TSH feuerbeständiges Brandschutzfenster mit Öffnungsflügel

Spezifikation

Fenster nach EN 14351-1:2006+A2:2016 mit Feuer- und
Rauchschutzeigenschaften nach EN 16034:2014
Konstruktion und Klassifizierung: siehe EXAP-Bericht Nr.
20-002150-PR01 und Klassifizierungsbericht Nr. 20-002150-PR02

Leistungsstufen und
-klassen

gemäß Anlage 1

Verwendungszweck

– Verbindung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau
– bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchschutzabschnitte
und/oder in Rettungswegen

in Verkehr gebracht
unter dem Namen oder
der Marke von

MB Fensterbau & Tischlerei e. K. Inhaber Mike Beelitz

Zum Teerofen 53, DE-14822 Planebruch

Herstellungsbetrieb(e)

MB Fensterbau & Tischlerei e. K. Inhaber Mike Beelitz

Lübniitzer Str. 38 a, DE-14806 Bad Belzig

Notifizierte Stelle
EG-Referenz-Nr.

0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 14351-1:2006+A2:2016 und **EN 16034:2014**


beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen
angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene
Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des
Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 11.08.2020 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis
zum 10.08.2026, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-
Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich
geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle
ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den
bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr.
277 9028256 gebunden.

Christian Kehrer

Christian Kehrer
Leiter der notifizierte Produktzertifizierungsstelle
ift Rosenheim
11.08.2023



www.ec.europa.eu



www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: 5B1-AB0F9

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 1
Hersteller: MB Fensterbau & Tischlerei e. K.
Ausgabedatum: 11.08.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-9028256-3-3

Produktbeschreibung:

Wesentliche Merkmale nach EN 16034	Leistung
Feuerwiderstand (bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte)	NPD / E 15 / E 20 / E 30 / E 45 / E 60 / E 90 NPD / EW 15 / EW 20 / EW 30 / EW 45 / EW 60 / EW 90 NPD / EI ₂ 15 / EI ₂ 20 / EI ₂ 30 / EI ₂ 45 / EI ₂ 60 / EI ₂ 90
Rauchschutz (nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert wird)	NPD / S _a / S ₂₀₀
Fähigkeit zur Freigabe	NPD / freigegeben
Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern)	NPD / C
Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	NPD / Freigabe aufrechterhalten
Dauerhaftigkeit der Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern) – Gegenüber Qualitätsverlust (Dauerfunktionsprüfung) – Gegenüber Alterung (Korrosion)	NPD / 0 / 1 / 2 NPD / erzielt