

## Nutzungsanweisung

von Feuerschutzabschlüssen des Typs:

MB feuerhemmendes Brandschutzfenster mit Reinigungs- und Bedarfsflügel  
nach harmonisierter Produktnorm DIN EN 16034, KB 17-001750



# Nutzungsanleitung Reinigungs- und Bedarfsflügel

Der eingebaute Feuerschutzabschluss ist ein geprüftes und zugelassenes Bauprodukt, welcher im Falle eines Brandes "Leben und Sachwerte" schützen sollen. Für eine ordnungsmäßige Nutzung sind folgende Bedingungen zu beachten:

1. Der Fensterflügel ist stets geschlossen und verriegelt und darf nur im dafür vorgesehenen Bedarfsfall (kurzzeitig für Reinigung, Reparaturen etc.) geöffnet werden.
2. Die Öffnungszeit ist auf ein minimales zu beschränken.
3. Die Öffnung darf nur von einer Person durchgeführt werden, die die Nutzungsanleitung gelesen hat und sich ihrer Verantwortung bewusst ist (verantwortliche Person).
4. Die verantwortliche Person muss sich während der gesamten Öffnungszeit im nahen Umfeld des Feuerschutzabschlusses aufhalten und trägt die Verantwortung, dass das Fenster im Falle eines Risikos unverzüglich geschlossen wird.
5. Nach Beendigung der Tätigkeit ist der Bedarfsflügel zu verschließen und zu verriegeln.

MB  
FENSTERBAU  
Beelitz GmbH

